北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/11 00:00:00.00	86.17	0.05	7.44	36.19
2020/11/11 01:00:00.00	73.33	0.05	7.45	53.09
2020/11/11 02:00:00.00	73.29	0.05	7.46	46.77
2020/11/11 03:00:00.00	72.28	0.06	7.55	17.11
2020/11/11 04:00:00.00	72.38	0.06	7.65	2.46
2020/11/11 05:00:00.00	74.99	0.06	7.74	0.00
2020/11/11 06:00:00.00	75.08	0.05	7.73	3.81
2020/11/11 07:00:00.00	77.43	0.05	7.54	3.92
2020/11/11 08:00:00.00	77.61	0.05	7.61	0.89
2020/11/11 09:00:00.00	82.49	0.05	7.69	0.75
2020/11/11 10:00:00.00	82.54	0.04	7.55	6.91
2020/11/11 11:00:00.00	83.97	0.04	7.52	5.48
2020/11/11 12:00:00.00	84.03	0.05	7.52	10.64
2020/11/11 13:00:00.00	85.62	0.05	7.51	16.93
2020/11/11 14:00:00.00	85.36	0.05	7.50	30.67
2020/11/11 15:00:00.00	78.82	0.05	7.52	34.10
2020/11/11 16:00:00.00	78.92	0.05	7.49	29.75
2020/11/11 17:00:00.00	81.53	0.05	7.52	28.49
2020/11/11 18:00:00.00	81.45	0.05	7.54	33.99
2020/11/11 19:00:00.00	79.69	0.05	7.47	39.04
2020/11/11 20:00:00.00	80.04	0.05	7.46	47.22
2020/11/11 21:00:00.00	88.94	0.05	7.45	59.98
2020/11/11 22:00:00.00	88.42	0.05	7.45	58.80
2020/11/11 23:00:00.00	74.72	0.05	7.45	41.40
最大值	88.94	0.06	7.74	59.98
最小值	72.28	0.04	7.44	0.00
平均值	79.96	0.05	7.53	25.35
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				