北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/13 00:00:00.00	74.16	0.11	7.46	26.37
2020/11/13 01:00:00.00	84.32	0.12	7.46	68.94
2020/11/13 02:00:00.00	83.86	0.18	7.47	47.20
2020/11/13 03:00:00.00	72.20	0.20	7.52	15.37
2020/11/13 04:00:00.00	72.25	0.20	7.60	0.99
2020/11/13 05:00:00.00	73.77	0.20	7.71	0.00
2020/11/13 06:00:00.00	73.81	0.21	7.79	0.00
2020/11/13 07:00:00.00	74.99	0.21	7.85	0.00
2020/11/13 08:00:00.00	74.69	0.19	7.91	0.00
2020/11/13 09:00:00.00	67.84	0.19	7.91	0.43
2020/11/13 10:00:00.00	68.54	0.19	7.64	4.91
2020/11/13 11:00:00.00	84.75	0.19	7.52	7.19
2020/11/13 12:00:00.00	84.36	0.18	7.51	8.59
2020/11/13 13:00:00.00	74.81	0.18	7.51	13.38
2020/11/13 14:00:00.00	75.26	0.16	7.50	24.42
2020/11/13 15:00:00.00	88.33	0.15	7.49	29.71
2020/11/13 16:00:00.00	87.81	0.14	7.47	48.09
2020/11/13 17:00:00.00	72.28	0.14	7.47	46.48
2020/11/13 18:00:00.00	72.57	0.13	7.49	44.61
2020/11/13 19:00:00.00	81.53	0.13	7.46	48.06
2020/11/13 20:00:00.00	81.48	0.12	7.46	44.53
2020/11/13 21:00:00.00	80.22	0.11	7.46	45.43
2020/11/13 22:00:00.00	80.45	0.10	7.46	60.28
2020/11/13 23:00:00.00	86.58	0.10	7.45	48.05
最大值	88.33	0.21	7.91	68.94
最小值	67.84	0.10	7.45	0.00
平均值	77.95	0.16	7.56	26.38
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				