北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/15 00:00:00.00	68.53	0.07	7.48	32.20
2020/11/15 01:00:00.00	68.45	0.07	7.55	17.35
2020/11/15 02:00:00.00	68.51	0.08	7.64	2.49
2020/11/15 03:00:00.00	70.10	0.08	7.72	0.01
2020/11/15 04:00:00.00	70.54	0.08	7.80	0.00
2020/11/15 05:00:00.00	82.40	0.08	7.85	0.00
2020/11/15 06:00:00.00	81.96	0.08	7.90	0.00
2020/11/15 07:00:00.00	70.10	0.08	7.93	0.00
2020/11/15 08:00:00.00	70.22	0.08	7.96	0.00
2020/11/15 09:00:00.00	73.07	0.08	7.97	0.29
2020/11/15 10:00:00.00	73.04	0.07	7.71	4.12
2020/11/15 11:00:00.00	72.20	0.07	7.49	6.96
2020/11/15 12:00:00.00	72.18	0.08	7.49	6.69
2020/11/15 13:00:00.00	71.85	0.08	7.50	7.32
2020/11/15 14:00:00.00	71.86	0.08	7.52	4.24
2020/11/15 15:00:00.00	72.11	0.07	7.60	1.06
2020/11/15 16:00:00.00	71.90	0.08	7.67	0.13
2020/11/15 17:00:00.00	66.53	0.08	7.76	0.00
2020/11/15 18:00:00.00	67.34	0.08	7.78	1.89
2020/11/15 19:00:00.00	89.55	0.07	7.54	6.29
2020/11/15 20:00:00.00	88.91	0.08	7.50	6.47
2020/11/15 21:00:00.00	72.37	0.08	7.50	6.36
2020/11/15 22:00:00.00	72.62	0.08	7.51	6.29
2020/11/15 23:00:00.00	79.08	0.07	7.51	8.47
最大值	89.55	0.08	7.97	32.20
最小值	66.53	0.07	7.48	0.00
平均值	73.56	0.08	7.66	4.94
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				