北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/16 00:00:00.00	78.99	0.08	7.51	9.99
2020/11/16 01:00:00.00	76.29	0.08	7.52	7.31
2020/11/16 02:00:00.00	76.28	0.08	7.53	6.81
2020/11/16 03:00:00.00	75.86	0.08	7.53	7.10
2020/11/16 04:00:00.00	76.16	0.08	7.57	2.36
2020/11/16 05:00:00.00	83.88	0.08	7.64	0.93
2020/11/16 06:00:00.00	83.65	0.08	7.72	0.05
2020/11/16 07:00:00.00	78.04	0.08	7.80	0.00
2020/11/16 08:00:00.00	78.03	0.08	7.85	0.36
2020/11/16 09:00:00.00	77.95	0.08	7.73	2.50
2020/11/16 10:00:00.00	77.80	0.08	7.56	5.41
2020/11/16 11:00:00.00	73.94	0.08	7.55	6.53
2020/11/16 12:00:00.00	74.62	0.09	7.56	7.44
2020/11/16 13:00:00.00	91.38	0.09	7.57	7.14
2020/11/16 14:00:00.00	91.05	0.09	7.60	3.08
2020/11/16 15:00:00.00	82.57	0.09	7.58	5.40
2020/11/16 16:00:00.00	82.37	0.09	7.61	1.80
2020/11/16 17:00:00.00	77.52	0.09	7.68	1.08
2020/11/16 18:00:00.00	77.37	0.09	7.61	5.03
2020/11/16 19:00:00.00	73.85	0.09	7.57	5.80
2020/11/16 20:00:00.00	74.58	0.09	7.57	6.29
2020/11/16 21:00:00.00	93.47	0.09	7.57	10.64
2020/11/16 22:00:00.00	93.07	0.09	7.56	13.92
2020/11/16 23:00:00.00	83.01	0.10	7.56	10.82

最大值	93.47	0.10	7.85	13.92
最小值	73.85	0.08	7.51	0.00
平均值	80.49	0.09	7.61	5.32
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				