北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/18 00:00:00.00	99.90	0.09	7.48	55.67
2020/11/18 01:00:00.00	79.78	0.09	7.50	34.52
2020/11/18 02:00:00.00	80.20	0.10	7.53	19.55
2020/11/18 03:00:00.00	91.12	0.10	7.59	3.73
2020/11/18 04:00:00.00	90.95	0.09	7.66	0.91
2020/11/18 05:00:00.00	86.58	0.09	7.74	0.01
2020/11/18 06:00:00.00	86.50	0.09	7.82	0.00
2020/11/18 07:00:00.00	84.32	0.09	7.88	0.00
2020/11/18 08:00:00.00	84.89	0.09	7.92	0.30
2020/11/18 09:00:00.00	99.75	0.09	7.80	1.19
2020/11/18 10:00:00.00	98.67	0.09	7.61	15.67
2020/11/18 11:00:00.00	71.67	0.09	7.48	33.50
2020/11/18 12:00:00.00	71.78	0.09	7.47	1.24
2020/11/18 13:00:00.00	74.46	0.09	7.47	0.00
2020/11/18 14:00:00.00	74.27	0.09	7.47	0.00
2020/11/18 15:00:00.00	69.41	0.09	7.47	0.06
2020/11/18 16:00:00.00	69.92	0.08	7.47	0.00
2020/11/18 17:00:00.00	83.27	0.08	7.48	8.20
2020/11/18 18:00:00.00	83.20	0.09	7.47	8.38
2020/11/18 19:00:00.00	81.35	0.09	7.46	8.38
2020/11/18 20:00:00.00	81.49	0.09	7.46	8.38
2020/11/18 21:00:00.00	85.54	0.09	7.46	8.38
2020/11/18 22:00:00.00	84.88	0.08	7.46	50.92
2020/11/18 23:00:00.00	68.10	0.08	7.46	27.35
最大值	99.90	0.10	7.92	55.67
最小值	68.10	0.08	7.46	0.00
平均值	82.58	0.09	7.57	11.93
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				