北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/22 00:00:00.00	71.62	0.10	7.43	0.00
2020/11/22 01:00:00.00	72.46	0.10	7.44	0.00
2020/11/22 02:00:00.00	102.60	0.10	7.45	0.00
2020/11/22 03:00:00.00	779.16	0.10	7.46	0.00
2020/11/22 04:00:00.00	753.88	0.10	7.46	0.00
2020/11/22 05:00:00.00	74.38	0.10	7.47	2.50
2020/11/22 06:00:00.00	74.02	0.10	7.48	51.43
2020/11/22 07:00:00.00	65.31	0.09	7.53	25.07
2020/11/22 08:00:00.00	65.72	0.10	7.60	11.26
2020/11/22 09:00:00.00	75.86	0.10	7.66	15.05
2020/11/22 10:00:00.00	76.21	0.11	7.55	16.06
2020/11/22 11:00:00.00	84.75	0.11	7.44	11.70
2020/11/22 12:00:00.00	84.48	0.10	7.44	0.00
2020/11/22 13:00:00.00	77.95	0.10	7.46	61.15
2020/11/22 14:00:00.00	77.87	0.10	7.47	84.36
2020/11/22 15:00:00.00	75.95	0.10	7.48	35.91
2020/11/22 16:00:00.00	75.76	0.11	7.48	0.00
2020/11/22 17:00:00.00	71.41	0.12	7.46	0.00
2020/11/22 18:00:00.00	71.81	0.87	7.44	0.00
2020/11/22 19:00:00.00	81.00	1.16	7.43	0.00
2020/11/22 20:00:00.00	80.92	0.39	7.42	0.00
2020/11/22 21:00:00.00	78.91	0.10	7.41	0.00
2020/11/22 22:00:00.00	78.72	0.10	7.41	0.00
2020/11/22 23:00:00.00	74.11	0.09	7.41	0.00
最大值	779.16	1.16	7.66	84.36
最小值	65.31	0.09	7.41	0.00
平均值	134.37	0.19	7.47	13.10
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				