北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/23 00:00:00.00	74.10	0.08	7.42	0.00
2020/11/23 01:00:00.00	73.85	0.07	7.42	0.00
2020/11/23 02:00:00.00	73.91	0.09	7.42	0.00
2020/11/23 03:00:00.00	75.34	0.09	7.43	13.41
2020/11/23 04:00:00.00	75.42	0.09	7.46	42.47
2020/11/23 05:00:00.00	77.43	0.09	7.55	5.71
2020/11/23 06:00:00.00	77.50	0.09	7.67	0.12
2020/11/23 07:00:00.00	79.08	0.09	7.76	0.00
2020/11/23 08:00:00.00	79.27	0.09	7.84	0.23
2020/11/23 09:00:00.00	83.97	0.09	7.85	5.92
2020/11/23 10:00:00.00	83.80	0.46	7.68	29.20
2020/11/23 11:00:00.00	79.87	0.61	7.46	50.60
2020/11/23 12:00:00.00	80.20	0.23	7.45	0.00
2020/11/23 13:00:00.00	87.98	0.09	7.46	0.00
2020/11/23 14:00:00.00	87.35	0.09	7.47	0.00
2020/11/23 15:00:00.00	72.98	0.09	7.47	0.00
2020/11/23 16:00:00.00	73.20	0.09	7.48	0.00
2020/11/23 17:00:00.00	78.47	0.09	7.49	0.00
2020/11/23 18:00:00.00	78.08	0.09	7.48	0.01
2020/11/23 19:00:00.00	68.62	0.09	7.48	0.00
2020/11/23 20:00:00.00	68.84	0.09	7.47	0.01
2020/11/23 21:00:00.00	74.46	0.09	7.47	0.00
2020/11/23 22:00:00.00	74.20	0.09	7.47	0.00
2020/11/23 23:00:00.00	67.84	0.09	7.46	0.00
最大值	87.98	0.61	7.85	50.60
最小值	67.84	0.07	7.42	0.00
平均值	76.91	0.13	7.53	6.15
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				