北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/24 00:00:00.00	67.72	0.09	7.46	0.00
2020/11/24 01:00:00.00	64.87	0.09	7.46	0.00
2020/11/24 02:00:00.00	65.06	0.09	7.46	0.00
2020/11/24 03:00:00.00	69.58	0.09	7.45	0.00
2020/11/24 04:00:00.00	69.66	0.09	7.45	8.00
2020/11/24 05:00:00.00	71.50	0.09	7.48	41.14
2020/11/24 06:00:00.00	71.34	0.09	7.55	17.47
2020/11/24 07:00:00.00	67.23	0.09	7.60	12.77
2020/11/24 08:00:00.00	67.04	0.09	7.50	31.29
2020/11/24 09:00:00.00	62.43	0.09	7.48	30.35
2020/11/24 10:00:00.00	62.72	0.09	7.44	70.07
2020/11/24 11:00:00.00	70.19	0.08	7.42	13.86
2020/11/24 12:00:00.00	70.18	0.08	7.42	0.00
2020/11/24 13:00:00.00	69.93	0.08	7.42	0.00
2020/11/24 14:00:00.00	69.94	0.09	7.42	0.00
2020/11/24 15:00:00.00	70.19	0.09	7.42	0.02
2020/11/24 16:00:00.00	70.04	0.08	7.42	0.00
2020/11/24 17:00:00.00	66.62	0.08	7.43	0.00
2020/11/24 18:00:00.00	66.73	0.09	7.44	0.00
2020/11/24 19:00:00.00	69.49	0.09	7.42	0.00
2020/11/24 20:00:00.00	69.38	0.09	7.41	0.00
2020/11/24 21:00:00.00	66.44	0.09	7.40	0.00
2020/11/24 22:00:00.00	66.67	0.09	7.40	0.00
2020/11/24 23:00:00.00	72.28	0.09	7.39	0.00

最大值	72.28	0.09	7.60	70.07
最小值	62.43	0.08	7.39	0.00
平均值	68.22	0.09	7.45	9.37
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				