北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/27 00:00:00.00	69.40	0.09	7.38	0.00
2020/11/27 01:00:00.00	67.23	0.09	7.38	0.00
2020/11/27 02:00:00.00	67.24	0.09	7.39	0.00
2020/11/27 03:00:00.00	67.66	0.09	7.39	0.00
2020/11/27 04:00:00.00	67.60	0.09	7.40	0.00
2020/11/27 05:00:00.00	66.09	0.09	7.40	0.00
2020/11/27 06:00:00.00	66.28	0.09	7.40	0.00
2020/11/27 07:00:00.00	70.45	0.09	7.41	0.00
2020/11/27 08:00:00.00	70.14	0.20	7.41	0.00
2020/11/27 09:00:00.00	63.13	0.24	7.39	0.00
2020/11/27 10:00:00.00	63.64	2.46	7.36	0.00
2020/11/27 11:00:00.00	74.64	3.31	7.36	0.00
2020/11/27 12:00:00.00	74.59	1.37	7.38	0.00
2020/11/27 13:00:00.00	73.50	0.63	7.39	0.00
2020/11/27 14:00:00.00	73.33	0.24	7.40	0.02
2020/11/27 15:00:00.00	69.49	0.10	7.41	1.22
2020/11/27 16:00:00.00	69.23	0.08	7.41	1.33
2020/11/27 17:00:00.00	62.78	0.08	7.42	0.79
2020/11/27 18:00:00.00	62.81	0.09	7.42	0.00
2020/11/27 19:00:00.00	63.56	0.09	7.41	0.00
2020/11/27 20:00:00.00	63.35	0.09	7.41	0.00
2020/11/27 21:00:00.00	58.59	0.08	7.41	0.00
2020/11/27 22:00:00.00	58.69	0.08	7.41	0.00
2020/11/27 23:00:00.00	60.95	0.08	7.41	0.00

最大值	74.64	3.31	7.42	1.33
最小值	58.59	0.08	7.36	0.00
平均值	66.85	0.41	7.40	0.14
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				