北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/28 00:00:00.00	61.34	0.09	7.41	0.00
2020/11/28 01:00:00.00	70.37	0.09	7.41	0.00
2020/11/28 02:00:00.00	70.26	0.09	7.41	5.04
2020/11/28 03:00:00.00	67.75	0.08	7.41	7.08
2020/11/28 04:00:00.00	67.58	0.09	7.41	1.84
2020/11/28 05:00:00.00	63.83	0.09	7.42	0.00
2020/11/28 06:00:00.00	64.64	0.09	7.43	0.00
2020/11/28 07:00:00.00	83.62	0.09	7.44	0.00
2020/11/28 08:00:00.00	82.99	0.09	7.45	0.95
2020/11/28 09:00:00.00	67.84	0.10	7.45	12.54
2020/11/28 10:00:00.00	67.44	0.10	7.41	0.00
2020/11/28 11:00:00.00	57.90	0.10	7.41	12.19
2020/11/28 12:00:00.00	58.70	0.09	7.41	0.00
2020/11/28 13:00:00.00	77.52	0.09	7.41	0.00
2020/11/28 14:00:00.00	77.30	0.09	7.41	0.00
2020/11/28 15:00:00.00	72.37	0.09	7.41	0.00
2020/11/28 16:00:00.00	72.48	0.09	7.42	2.93
2020/11/28 17:00:00.00	75.34	0.09	7.42	0.00
2020/11/28 18:00:00.00	74.99	0.09	7.41	0.00
2020/11/28 19:00:00.00	66.79	0.09	7.40	0.00
2020/11/28 20:00:00.00	66.77	0.09	7.40	0.00
2020/11/28 21:00:00.00	66.27	0.09	7.39	0.00
2020/11/28 22:00:00.00	66.21	0.09	7.40	0.00
2020/11/28 23:00:00.00	64.87	0.09	7.40	0.00

最大值	83.62	0.10	7.45	12.54
最小值	57.90	0.08	7.39	0.00
平均值	69.38	0.09	7.41	1.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				