北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/29 00:00:00.00	64.88	0.09	7.41	0.00
2020/11/29 01:00:00.00	65.13	0.09	7.42	0.00
2020/11/29 02:00:00.00	65.13	0.08	7.42	0.00
2020/11/29 03:00:00.00	65.05	0.08	7.42	0.00
2020/11/29 04:00:00.00	65.05	0.09	7.43	0.00
2020/11/29 05:00:00.00	65.13	0.09	7.43	0.17
2020/11/29 06:00:00.00	65.07	0.10	7.48	22.57
2020/11/29 07:00:00.00	63.56	0.10	7.56	8.30
2020/11/29 08:00:00.00	63.74	0.10	7.64	2.10
2020/11/29 09:00:00.00	68.01	0.10	7.72	1.06
2020/11/29 10:00:00.00	68.29	0.11	7.61	15.49
2020/11/29 11:00:00.00	74.55	0.12	7.44	23.72
2020/11/29 12:00:00.00	74.97	0.09	7.41	12.33
2020/11/29 13:00:00.00	84.84	0.09	7.42	0.00
2020/11/29 14:00:00.00	84.10	0.08	7.44	64.60
2020/11/29 15:00:00.00	67.57	0.08	7.45	64.79
2020/11/29 16:00:00.00	68.10	0.09	7.45	49.60
2020/11/29 17:00:00.00	79.87	0.09	7.45	0.00
2020/11/29 18:00:00.00	79.70	0.33	7.42	0.00
2020/11/29 19:00:00.00	75.77	0.42	7.41	0.00
2020/11/29 20:00:00.00	75.83	0.18	7.42	0.00
2020/11/29 21:00:00.00	77.17	0.09	7.43	0.00
2020/11/29 22:00:00.00	77.28	0.08	7.44	0.00
2020/11/29 23:00:00.00	79.96	0.08	7.45	0.01

最大值	84.84	0.42	7.72	64.79
最小值	63.56	0.08	7.41	0.00
平均值	71.62	0.12	7.46	11.03
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				