北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/30 00:00:00.00	79.45	0.08	7.45	0.03
2020/11/30 01:00:00.00	67.40	0.08	7.46	0.00
2020/11/30 02:00:00.00	67.79	0.08	7.47	0.00
2020/11/30 03:00:00.00	76.38	0.09	7.48	12.97
2020/11/30 04:00:00.00	76.06	0.09	7.51	22.70
2020/11/30 05:00:00.00	68.88	0.09	7.59	11.52
2020/11/30 06:00:00.00	69.15	0.08	7.69	0.00
2020/11/30 07:00:00.00	75.16	0.08	7.78	0.00
2020/11/30 08:00:00.00	74.81	0.08	7.85	0.41
2020/11/30 09:00:00.00	66.96	0.08	7.81	5.74
2020/11/30 10:00:00.00	66.68	0.10	7.65	28.54
2020/11/30 11:00:00.00	60.34	0.11	7.50	37.42
2020/11/30 12:00:00.00	60.61	0.09	7.49	6.84
2020/11/30 13:00:00.00	66.44	0.08	7.50	0.00
2020/11/30 14:00:00.00	66.51	0.08	7.50	0.00
2020/11/30 15:00:00.00	68.01	0.07	7.51	0.00
2020/11/30 16:00:00.00	68.42	0.08	7.51	0.02
2020/11/30 17:00:00.00	80.04	0.08	7.52	0.42
2020/11/30 18:00:00.00	79.54	0.08	7.52	0.00
2020/11/30 19:00:00.00	66.62	0.08	7.51	0.00
2020/11/30 20:00:00.00	66.64	0.08	7.51	0.00
2020/11/30 21:00:00.00	67.31	0.08	7.50	0.00
2020/11/30 22:00:00.00	67.01	0.08	7.50	0.00
2020/11/30 23:00:00.00	59.29	0.08	7.50	0.00
最大值	80.04	0.11	7.85	37.42
最小值	59.29	0.07	7.45	0.00
平均值	69.40	0.08	7.55	5.28
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				