北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/01 00:00:00.00	59.52	0.08	7.50	0.00
2020/12/01 01:00:00.00	65.48	0.09	7.49	0.00
2020/12/01 02:00:00.00	65.71	0.08	7.49	0.00
2020/12/01 03:00:00.00	71.67	0.07	7.50	0.00
2020/12/01 04:00:00.00	71.63	0.08	7.51	18.62
2020/12/01 05:00:00.00	70.45	0.08	7.54	29.85
2020/12/01 06:00:00.00	70.29	0.08	7.62	5.80
2020/12/01 07:00:00.00	66.53	0.08	7.72	0.35
2020/12/01 08:00:00.00	66.56	0.08	7.78	8.37
2020/12/01 09:00:00.00	67.23	0.09	7.75	23.17
2020/12/01 10:00:00.00	67.34	0.94	7.54	3.78
2020/12/01 11:00:00.00	70.10	1.27	7.48	18.47
2020/12/01 12:00:00.00	70.23	0.41	7.48	0.00
2020/12/01 13:00:00.00	73.16	0.08	7.48	0.00
2020/12/01 14:00:00.00	72.92	0.08	7.48	0.00
2020/12/01 15:00:00.00	67.66	0.08	7.49	0.00
2020/12/01 16:00:00.00	67.75	0.09	7.49	0.00
2020/12/01 17:00:00.00	69.67	0.09	7.50	0.01
2020/12/01 18:00:00.00	70.37	0.09	7.49	0.01
2020/12/01 19:00:00.00	86.41	0.09	7.48	0.01
2020/12/01 20:00:00.00	85.94	0.08	7.48	0.00
2020/12/01 21:00:00.00	74.72	0.08	7.48	0.00
2020/12/01 22:00:00.00	74.26	0.08	7.48	0.00
2020/12/01 23:00:00.00	63.13	0.08	7.47	0.00

最大值	86.41	1.27	7.78	29.85
最小值	59.52	0.07	7.47	0.00
平均值	70.36	0.18	7.53	4.52
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				