北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/02 00:00:00.00	63.37	0.08	7.47	0.00
2020/12/02 01:00:00.00	69.14	0.08	7.47	0.00
2020/12/02 02:00:00.00	68.91	0.08	7.47	0.01
2020/12/02 03:00:00.00	63.83	0.08	7.47	0.00
2020/12/02 04:00:00.00	63.93	0.08	7.48	0.00
2020/12/02 05:00:00.00	66.35	0.08	7.51	28.51
2020/12/02 06:00:00.00	66.34	0.09	7.59	15.49
2020/12/02 07:00:00.00	65.92	0.09	7.66	15.29
2020/12/02 08:00:00.00	65.90	0.08	7.59	23.29
2020/12/02 09:00:00.00	65.57	0.08	7.52	7.86
2020/12/02 10:00:00.00	65.91	0.08	7.48	12.93
2020/12/02 11:00:00.00	73.24	0.08	7.46	0.00
2020/12/02 12:00:00.00	73.20	0.08	7.46	0.00
2020/12/02 13:00:00.00	72.28	0.08	7.46	0.00
2020/12/02 14:00:00.00	72.27	0.08	7.47	0.01
2020/12/02 15:00:00.00	71.85	0.08	7.47	0.00
2020/12/02 16:00:00.00	71.71	0.08	7.48	0.00
2020/12/02 17:00:00.00	68.71	0.08	7.49	0.00
2020/12/02 18:00:00.00	69.51	0.08	7.48	0.00
2020/12/02 19:00:00.00	87.54	0.08	7.47	0.00
2020/12/02 20:00:00.00	86.52	0.08	7.47	0.00
2020/12/02 21:00:00.00	63.56	0.08	7.47	0.00
2020/12/02 22:00:00.00	63.77	0.08	7.48	0.00
2020/12/02 23:00:00.00	68.97	0.08	7.47	0.01
最大值	87.54	0.09	7.66	28.51
最小值	63.37	0.08	7.46	0.00
平均值	69.51	0.08	7.49	4.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				