北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/03 00:00:00.00	68.98	0.08	7.47	0.00
2020/12/03 01:00:00.00	69.32	0.09	7.47	0.00
2020/12/03 02:00:00.00	69.67	0.08	7.47	0.00
2020/12/03 03:00:00.00	78.65	0.08	7.47	0.00
2020/12/03 04:00:00.00	78.37	0.08	7.46	0.00
2020/12/03 05:00:00.00	71.24	0.08	7.45	0.00
2020/12/03 06:00:00.00	70.96	0.09	7.45	29.41
2020/12/03 07:00:00.00	64.78	0.10	7.46	34.22
2020/12/03 08:00:00.00	64.82	0.09	7.49	0.23
2020/12/03 09:00:00.00	65.57	0.09	7.47	9.39
2020/12/03 10:00:00.00	65.70	0.09	7.45	0.02
2020/12/03 11:00:00.00	68.71	0.09	7.44	0.00
2020/12/03 12:00:00.00	68.71	0.09	7.44	0.00
2020/12/03 13:00:00.00	68.71	0.09	7.45	0.02
2020/12/03 14:00:00.00	68.71	0.09	7.45	0.03
2020/12/03 15:00:00.00	68.71	0.08	7.45	0.01
2020/12/03 16:00:00.00	68.71	0.07	7.46	0.00
2020/12/03 17:00:00.00	60.72	0.07	7.46	0.00
2020/12/03 18:00:00.00	55.07	0.08	7.46	0.00
2020/12/03 19:00:00.00	50.07	0.10	7.43	0.00
2020/12/03 20:00:00.00	50.12	0.08	7.42	0.00
2020/12/03 21:00:00.00	51.26	0.06	7.42	0.00
2020/12/03 22:00:00.00	51.40	0.06	7.42	0.00
2020/12/03 23:00:00.00	54.76	0.07	7.41	0.00
最大值	78.65	0.10	7.49	34.22
最小值	50.07	0.06	7.41	0.00
平均值	64.74	0.08	7.45	3.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				