北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/05 00:00:00.00	68.86	0.06	7.40	3.17
2020/12/05 01:00:00.00	61.07	0.06	7.40	2.23
2020/12/05 02:00:00.00	60.59	0.06	7.40	1.77
2020/12/05 03:00:00.00	48.53	0.06	7.41	33.01
2020/12/05 04:00:00.00	48.86	0.06	7.42	1.97
2020/12/05 05:00:00.00	57.32	0.06	7.43	0.00
2020/12/05 06:00:00.00	57.40	0.06	7.43	0.00
2020/12/05 07:00:00.00	59.11	0.06	7.44	0.00
2020/12/05 08:00:00.00	58.81	0.07	7.41	0.00
2020/12/05 09:00:00.00	52.03	0.07	7.40	0.00
2020/12/05 10:00:00.00	52.53	0.07	7.42	0.00
2020/12/05 11:00:00.00	63.55	0.06	7.41	0.00
2020/12/05 12:00:00.00	63.24	0.06	7.40	0.00
2020/12/05 13:00:00.00	56.13	0.06	7.40	0.00
2020/12/05 14:00:00.00	56.32	0.06	7.40	0.00
2020/12/05 15:00:00.00	60.82	0.06	7.40	0.00
2020/12/05 16:00:00.00	60.93	0.06	7.40	0.00
2020/12/05 17:00:00.00	63.29	0.05	7.41	0.00
2020/12/05 18:00:00.00	63.17	0.06	7.41	0.00
2020/12/05 19:00:00.00	60.31	0.05	7.40	0.00
2020/12/05 20:00:00.00	60.45	0.06	7.40	0.00
2020/12/05 21:00:00.00	63.55	0.05	7.40	0.00
2020/12/05 22:00:00.00	63.41	0.06	7.40	0.00
2020/12/05 23:00:00.00	60.31	0.06	7.40	0.00

最大值	68.86	0.07	7.44	33.01
最小值	48.53	0.05	7.40	0.00
平均值	59.19	0.06	7.41	1.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				