北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/06 00:00:00.00	60.11	0.06	7.40	0.00
2020/12/06 01:00:00.00	55.78	0.05	7.42	0.00
2020/12/06 02:00:00.00	56.06	0.05	7.42	0.00
2020/12/06 03:00:00.00	62.01	0.06	7.43	0.00
2020/12/06 04:00:00.00	61.61	0.05	7.43	1.46
2020/12/06 05:00:00.00	52.00	0.05	7.45	26.72
2020/12/06 06:00:00.00	53.14	0.06	7.49	18.53
2020/12/06 07:00:00.00	58.77	0.05	7.49	7.61
2020/12/06 08:00:00.00	58.93	0.05	7.57	0.73
2020/12/06 09:00:00.00	62.52	0.05	7.63	1.24
2020/12/06 10:00:00.00	62.27	0.05	7.55	6.69
2020/12/06 11:00:00.00	56.47	0.05	7.47	20.89
2020/12/06 12:00:00.00	56.55	0.05	7.43	41.53
2020/12/06 13:00:00.00	58.43	0.05	7.43	26.12
2020/12/06 14:00:00.00	59.13	0.05	7.45	44.34
2020/12/06 15:00:00.00	75.15	0.05	7.46	23.17
2020/12/06 16:00:00.00	74.16	0.05	7.47	18.84
2020/12/06 17:00:00.00	52.12	0.05	7.47	25.04
2020/12/06 18:00:00.00	53.22	0.17	7.45	36.25
2020/12/06 19:00:00.00	77.54	0.10	7.40	55.83
2020/12/06 20:00:00.00	76.85	0.05	7.40	0.00
2020/12/06 21:00:00.00	61.33	0.05	7.41	0.00
2020/12/06 22:00:00.00	61.75	0.05	7.41	0.00
2020/12/06 23:00:00.00	70.71	0.05	7.42	0.00

最大值	77.54	0.17	7.63	55.83
最小值	52.00	0.05	7.40	0.00
平均值	61.52	0.06	7.46	14.79
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				