北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/07 00:00:00.00	70.98	0.05	7.42	0.00
2020/12/07 01:00:00.00	76.60	0.05	7.43	0.00
2020/12/07 02:00:00.00	75.67	0.05	7.45	0.00
2020/12/07 03:00:00.00	56.72	0.05	7.46	51.10
2020/12/07 04:00:00.00	56.80	0.05	7.53	18.57
2020/12/07 05:00:00.00	57.45	0.05	7.59	3.55
2020/12/07 06:00:00.00	58.44	0.05	7.54	5.55
2020/12/07 07:00:00.00	58.60	0.05	7.59	1.60
2020/12/07 08:00:00.00	58.41	0.05	7.67	0.16
2020/12/07 09:00:00.00	54.50	0.05	7.69	2.65
2020/12/07 10:00:00.00	54.67	0.04	7.53	27.57
2020/12/07 11:00:00.00	58.77	0.04	7.46	38.32
2020/12/07 12:00:00.00	58.66	0.05	7.45	0.09
2020/12/07 13:00:00.00	56.04	0.05	7.45	0.00
2020/12/07 14:00:00.00	56.60	0.05	7.45	0.00
2020/12/07 15:00:00.00	69.77	0.04	7.47	0.00
2020/12/07 16:00:00.00	69.62	0.04	7.48	0.00
2020/12/07 17:00:00.00	65.51	0.05	7.48	0.00
2020/12/07 18:00:00.00	65.39	0.50	7.47	0.00
2020/12/07 19:00:00.00	62.44	0.55	7.45	0.00
2020/12/07 20:00:00.00	62.61	0.18	7.44	0.00
2020/12/07 21:00:00.00	66.70	0.06	7.44	0.00
2020/12/07 22:00:00.00	66.53	0.06	7.45	0.00
2020/12/07 23:00:00.00	62.52	0.05	7.45	0.00
最大值	76.60	0.55	7.69	51.10
最小值	54.50	0.04	7.42	0.00
平均值	62.50	0.09	7.49	6.21
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				