北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/08 00:00:00.00	62.50	0.05	7.45	0.00
2020/12/08 01:00:00.00	61.84	0.06	7.44	0.00
2020/12/08 02:00:00.00	62.33	0.05	7.44	0.00
2020/12/08 03:00:00.00	74.21	0.05	7.44	0.00
2020/12/08 04:00:00.00	73.55	0.05	7.44	0.00
2020/12/08 05:00:00.00	57.20	0.05	7.45	0.00
2020/12/08 06:00:00.00	58.15	0.05	7.47	22.97
2020/12/08 07:00:00.00	57.66	0.05	7.49	34.59
2020/12/08 08:00:00.00	57.51	0.05	7.45	22.44
2020/12/08 09:00:00.00	54.16	0.05	7.45	1.36
2020/12/08 10:00:00.00	54.37	0.05	7.44	0.03
2020/12/08 11:00:00.00	59.03	0.05	7.42	0.00
2020/12/08 12:00:00.00	59.35	0.04	7.42	4.30
2020/12/08 13:00:00.00	66.79	0.05	7.42	4.55
2020/12/08 14:00:00.00	66.46	0.05	7.44	8.05
2020/12/08 15:00:00.00	59.45	0.05	7.42	8.05
2020/12/08 16:00:00.00	59.47	0.05	7.43	8.05
2020/12/08 17:00:00.00	59.79	0.05	7.44	8.05
2020/12/08 18:00:00.00	59.81	0.04	7.44	13.77
2020/12/08 19:00:00.00	60.05	0.04	7.39	35.12
2020/12/08 20:00:00.00	60.23	0.05	7.39	14.71
2020/12/08 21:00:00.00	63.89	0.05	7.38	14.31
2020/12/08 22:00:00.00	63.37	0.05	7.38	14.31
2020/12/08 23:00:00.00	51.95	0.05	7.37	14.31
最大值	74.21	0.06	7.49	35.12
最小值	51.95	0.04	7.37	0.00
平均值	60.96	0.05	7.43	9.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				