北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/10 00:00:00.00	70.21	0.06	7.37	0.00
2020/12/10 01:00:00.00	54.42	0.06	7.37	0.00
2020/12/10 02:00:00.00	54.85	0.06	7.37	10.90
2020/12/10 03:00:00.00	64.31	0.06	7.39	3.25
2020/12/10 04:00:00.00	64.04	0.06	7.40	0.00
2020/12/10 05:00:00.00	56.53	0.06	7.41	0.00
2020/12/10 06:00:00.00	57.27	0.06	7.43	0.00
2020/12/10 07:00:00.00	52.63	0.07	7.42	0.00
2020/12/10 08:00:00.00	53.41	0.07	7.40	0.00
2020/12/10 09:00:00.00	70.03	0.07	7.41	0.00
2020/12/10 10:00:00.00	69.42	0.06	7.40	0.00
2020/12/10 11:00:00.00	56.21	0.06	7.39	0.00
2020/12/10 12:00:00.00	56.46	0.05	7.39	0.32
2020/12/10 13:00:00.00	62.95	0.06	7.43	0.01
2020/12/10 14:00:00.00	62.95	0.06	7.38	0.31
2020/12/10 15:00:00.00	62.59	0.06	7.38	5.01
2020/12/10 16:00:00.00	60.94	0.06	7.38	0.88
2020/12/10 17:00:00.00	78.98	0.05	7.39	4.58
2020/12/10 18:00:00.00	63.29	0.05	7.39	5.40
2020/12/10 19:00:00.00	62.30	0.06	7.37	3.36
2020/12/10 20:00:00.00	60.35	0.06	7.37	3.31
2020/12/10 21:00:00.00	63.09	0.06	7.36	6.45
2020/12/10 22:00:00.00	60.85	0.06	7.36	20.18
2020/12/10 23:00:00.00	66.80	0.06	7.36	31.13
最大值	78.98	0.07	7.43	31.13
最小值	52.63	0.05	7.36	0.00
平均值	61.87	0.06	7.39	3.96
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				