北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/11 00:00:00.00	77.71	0.05	7.36	31.18
2020/12/11 01:00:00.00	64.72	0.05	7.36	14.99
2020/12/11 02:00:00.00	64.16	0.06	7.37	3.17
2020/12/11 03:00:00.00	68.80	0.05	7.38	0.23
2020/12/11 04:00:00.00	70.47	0.05	7.38	0.00
2020/12/11 05:00:00.00	65.77	0.06	7.39	20.36
2020/12/11 06:00:00.00	66.15	0.05	7.43	31.56
2020/12/11 07:00:00.00	60.70	0.05	7.50	23.69
2020/12/11 08:00:00.00	60.08	0.06	7.55	14.67
2020/12/11 09:00:00.00	66.46	0.23	7.54	5.79
2020/12/11 10:00:00.00	77.60	1.16	7.45	0.02
2020/12/11 11:00:00.00	65.14	3.97	7.38	0.00
2020/12/11 12:00:00.00	75.56	2.08	7.38	0.00
2020/12/11 13:00:00.00	71.17	0.35	7.38	0.00
2020/12/11 14:00:00.00	77.92	0.07	7.39	0.00
2020/12/11 15:00:00.00	69.76	0.05	7.39	0.00
2020/12/11 16:00:00.00	68.89	0.05	7.40	0.00
2020/12/11 17:00:00.00	54.51	0.05	7.41	1.89
2020/12/11 18:00:00.00	66.71	0.05	7.41	0.49
2020/12/11 19:00:00.00	62.37	0.06	7.39	1.23
2020/12/11 20:00:00.00	68.23	0.05	7.39	2.62
2020/12/11 21:00:00.00	59.45	0.05	7.39	6.37
2020/12/11 22:00:00.00	144.14	0.06	7.39	18.12
2020/12/11 23:00:00.00	750.16	0.05	7.40	26.25

最大值	750.16	3.97	7.55	31.56
最小值	54.51	0.05	7.36	0.00
平均值	99.03	0.37	7.41	8.44
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				