北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/13 00:00:00.00	60.82	0.07	7.38	0.00
2020/12/13 01:00:00.00	60.75	0.07	7.37	0.00
2020/12/13 02:00:00.00	60.11	0.07	7.37	0.00
2020/12/13 03:00:00.00	67.31	0.08	7.36	0.00
2020/12/13 04:00:00.00	66.27	0.08	7.37	0.00
2020/12/13 05:00:00.00	71.52	0.11	7.40	42.58
2020/12/13 06:00:00.00	74.13	0.11	7.47	23.84
2020/12/13 07:00:00.00	77.80	0.10	7.57	4.78
2020/12/13 08:00:00.00	62.56	0.10	7.67	0.98
2020/12/13 09:00:00.00	64.60	0.12	7.74	3.10
2020/12/13 10:00:00.00	67.60	0.47	7.76	5.51
2020/12/13 11:00:00.00	83.09	0.70	7.72	16.68
2020/12/13 12:00:00.00	66.29	1.45	7.51	31.23
2020/12/13 13:00:00.00	73.23	0.62	7.43	28.07
2020/12/13 14:00:00.00	76.51	0.14	7.39	37.70
2020/12/13 15:00:00.00	70.87	0.12	7.38	25.97
2020/12/13 16:00:00.00	64.49	0.12	7.40	29.44
2020/12/13 17:00:00.00	64.94	0.13	7.41	43.19
2020/12/13 18:00:00.00	60.38	0.34	7.41	0.00
2020/12/13 19:00:00.00	139.38	0.64	7.41	0.00
2020/12/13 20:00:00.00	779.58	1.14	7.37	0.20
2020/12/13 21:00:00.00	77.58	0.67	7.34	0.00
2020/12/13 22:00:00.00	61.64	0.49	7.33	0.00
2020/12/13 23:00:00.00	63.97	0.59	7.34	0.00
最大值	779.58	1.45	7.76	43.19
最小值	60.11	0.07	7.33	0.00
平均值	100.64	0.36	7.45	12.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				