北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/15 00:00:00.00	88.47	0.18	7.26	0.00
2020/12/15 01:00:00.00	80.36	0.14	7.25	0.00
2020/12/15 02:00:00.00	72.57	0.13	7.24	0.00
2020/12/15 03:00:00.00	75.16	0.11	7.23	0.00
2020/12/15 04:00:00.00	70.09	0.11	7.22	0.00
2020/12/15 05:00:00.00	75.27	0.14	7.24	0.95
2020/12/15 06:00:00.00	87.18	0.12	7.30	16.79
2020/12/15 07:00:00.00	86.24	0.12	7.38	19.28
2020/12/15 08:00:00.00	76.19	0.12	7.31	41.91
2020/12/15 09:00:00.00	97.94	0.35	7.24	16.93
2020/12/15 10:00:00.00	365.27	0.51	7.18	21.21
2020/12/15 11:00:00.00	588.48	0.49	7.20	0.00
2020/12/15 12:00:00.00	273.98	0.42	7.19	0.00
2020/12/15 13:00:00.00	207.20	0.37	7.16	0.00
2020/12/15 14:00:00.00	217.06	0.33	7.15	0.00
2020/12/15 15:00:00.00	196.22	0.33	7.16	0.00
2020/12/15 16:00:00.00	203.17	0.33	7.16	0.00
2020/12/15 17:00:00.00	190.85	0.26	7.21	0.01
2020/12/15 18:00:00.00	146.00	0.34	7.17	0.00
2020/12/15 19:00:00.00	291.74	0.38	7.19	0.00
2020/12/15 20:00:00.00	209.88	0.28	7.20	0.00
2020/12/15 21:00:00.00	136.31	0.23	7.21	0.00
2020/12/15 22:00:00.00	132.44	0.21	7.22	22.59
2020/12/15 23:00:00.00	124.29	0.17	7.25	39.57

最大值	588.48	0.51	7.38	41.91
最小值	70.09	0.11	7.15	0.00
平均值	170.51	0.26	7.22	7.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				