北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/16 00:00:00.00	106.15	0.15	7.29	32.95
2020/12/16 01:00:00.00	98.69	0.15	7.33	29.18
2020/12/16 02:00:00.00	93.96	0.13	7.36	27.93
2020/12/16 03:00:00.00	113.19	0.12	7.39	3.16
2020/12/16 04:00:00.00	111.88	0.14	7.41	0.00
2020/12/16 05:00:00.00	98.48	0.15	7.43	0.00
2020/12/16 06:00:00.00	183.37	0.15	7.45	1.54
2020/12/16 07:00:00.00	912.36	0.12	7.47	1.00
2020/12/16 08:00:00.00	86.11	0.10	7.49	5.62
2020/12/16 09:00:00.00	74.92	0.10	7.51	0.00
2020/12/16 10:00:00.00	96.16	0.09	7.50	0.00
2020/12/16 11:00:00.00	80.74	0.08	7.50	0.00
2020/12/16 12:00:00.00	83.69	0.08	7.51	0.00
2020/12/16 13:00:00.00	76.93	0.07	7.51	0.08
2020/12/16 14:00:00.00	77.77	0.07	7.50	0.16
2020/12/16 15:00:00.00	79.53	0.08	7.46	0.02
2020/12/16 16:00:00.00	84.80	0.13	7.47	0.87
2020/12/16 17:00:00.00	107.57	0.13	7.48	1.74
2020/12/16 18:00:00.00	89.34	0.11	7.48	0.00
2020/12/16 19:00:00.00	83.68	0.10	7.49	0.00
2020/12/16 20:00:00.00	83.64	0.09	7.49	0.00
2020/12/16 21:00:00.00	83.61	0.08	7.50	4.63
2020/12/16 22:00:00.00	84.46	0.07	7.50	22.91
2020/12/16 23:00:00.00	67.93	0.07	7.50	25.26
最大值	912.36	0.15	7.51	32.95
最小值	67.93	0.07	7.29	0.00
平均值	127.46	0.11	7.46	6.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				