北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/19 00:00:00.00	68.35	0.13	7.36	0.00
2020/12/19 01:00:00.00	68.85	0.15	7.35	0.55
2020/12/19 02:00:00.00	73.21	0.17	7.34	9.23
2020/12/19 03:00:00.00	92.32	0.21	7.33	13.08
2020/12/19 04:00:00.00	104.42	0.22	7.34	0.00
2020/12/19 05:00:00.00	106.96	0.22	7.33	0.00
2020/12/19 06:00:00.00	108.70	0.24	7.34	31.21
2020/12/19 07:00:00.00	123.76	0.22	7.41	17.93
2020/12/19 08:00:00.00	107.36	0.19	7.47	10.48
2020/12/19 09:00:00.00	100.70	0.18	7.48	10.38
2020/12/19 10:00:00.00	81.86	0.15	7.39	13.18
2020/12/19 11:00:00.00	81.69	0.12	7.33	28.85
2020/12/19 12:00:00.00	74.84	0.13	7.32	0.33
2020/12/19 13:00:00.00	73.25	0.11	7.32	2.90
2020/12/19 14:00:00.00	70.71	0.10	7.32	0.10
2020/12/19 15:00:00.00	72.12	0.11	7.31	0.00
2020/12/19 16:00:00.00	84.66	0.11	7.30	0.00
2020/12/19 17:00:00.00	78.70	0.49	7.28	0.00
2020/12/19 18:00:00.00	65.51	1.02	7.26	0.00
2020/12/19 19:00:00.00	70.94	1.50	7.24	0.00
2020/12/19 20:00:00.00	74.14	1.83	7.22	0.00
2020/12/19 21:00:00.00	77.43	2.31	7.20	0.00
2020/12/19 22:00:00.00	82.26	3.08	7.17	0.00
2020/12/19 23:00:00.00	70.39	4.37	7.36	0.00
最大值	123.76	4.37	7.48	31.21
最小值	65.51	0.10	7.17	0.00
平均值	83.88	0.72	7.32	5.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				