北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/21 00:00:00.00 | 63.12 | 0.19 | 7.44 | 6.48 |
| 2020/12/21 01:00:00.00 | 69.60 | 0.19 | 7.48 | 33.64 |
| 2020/12/21 02:00:00.00 | 69.76 | 0.21 | 7.51 | 14.07 |
| 2020/12/21 03:00:00.00 | 70.82 | 0.21 | 7.51 | 7.49 |
| 2020/12/21 04:00:00.00 | 66.89 | 0.21 | 7.50 | 7.19 |
| 2020/12/21 05:00:00.00 | 65.00 | 0.21 | 7.50 | 7.18 |
| 2020/12/21 06:00:00.00 | 68.31 | 0.20 | 7.50 | 4.50 |
| 2020/12/21 07:00:00.00 | 69.15 | 0.20 | 7.58 | 0.00 |
| 2020/12/21 08:00:00.00 | 63.10 | 0.22 | 7.66 | 0.00 |
| 2020/12/21 09:00:00.00 | 66.97 | 0.21 | 7.71 | 1.04 |
| 2020/12/21 10:00:00.00 | 66.58 | 0.19 | 7.52 | 6.40 |
| 2020/12/21 11:00:00.00 | 62.75 | 0.20 | 7.47 | 7.90 |
| 2020/12/21 12:00:00.00 | 68.31 | 0.18 | 7.46 | 20.70 |
| 2020/12/21 13:00:00.00 | 71.40 | 0.18 | 7.41 | 22.22 |
| 2020/12/21 14:00:00.00 | 69.93 | 0.19 | 7.38 | 15.78 |
| 2020/12/21 15:00:00.00 | 63.26 | 0.18 | 7.37 | 0.00 |
| 2020/12/21 16:00:00.00 | 71.48 | 0.19 | 7.37 | 0.03 |
| 2020/12/21 17:00:00.00 | 61.45 | 0.19 | 7.38 | 0.00 |
| 2020/12/21 18:00:00.00 | 75.03 | 0.19 | 7.38 | 0.00 |
| 2020/12/21 19:00:00.00 | 60.37 | 0.19 | 7.36 | 0.00 |
| 2020/12/21 20:00:00.00 | 66.15 | 0.19 | 7.35 | 0.00 |
| 2020/12/21 21:00:00.00 | 65.42 | 0.19 | 7.34 | 0.00 |
| 2020/12/21 22:00:00.00 | 75.81 | 0.19 | 7.34 | 0.00 |
| 2020/12/21 23:00:00.00 | 61.06 | 0.18 | 7.34 | 0.00 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **最大值** | 75.81 | 0.22 | 7.71 | 33.64 |
| **最小值** | 60.37 | 0.18 | 7.34 | 0.00 |
| **平均值** | 67.16 | 0.20 | 7.45 | 6.44 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |