北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/22 00:00:00.00	67.87	0.18	7.33	0.00
2020/12/22 01:00:00.00	74.05	0.18	7.34	0.02
2020/12/22 02:00:00.00	66.21	0.18	7.34	0.00
2020/12/22 03:00:00.00	64.43	0.18	7.34	0.01
2020/12/22 04:00:00.00	61.20	0.19	7.34	36.45
2020/12/22 05:00:00.00	57.99	0.20	7.39	14.44
2020/12/22 06:00:00.00	61.56	0.18	7.41	9.46
2020/12/22 07:00:00.00	63.59	0.19	7.47	4.25
2020/12/22 08:00:00.00	64.13	0.19	7.40	11.81
2020/12/22 09:00:00.00	79.15	0.35	7.39	14.84
2020/12/22 10:00:00.00	216.01	0.35	7.43	32.03
2020/12/22 11:00:00.00	139.62	0.31	7.41	15.87
2020/12/22 12:00:00.00	119.82	0.32	7.37	0.00
2020/12/22 13:00:00.00	111.55	1.32	7.30	0.00
2020/12/22 14:00:00.00	84.01	0.75	7.25	0.00
2020/12/22 15:00:00.00	103.44	0.29	7.26	0.00
2020/12/22 16:00:00.00	149.04	0.24	7.26	0.00
2020/12/22 17:00:00.00	652.57	0.22	7.29	0.00
2020/12/22 18:00:00.00	74.98	0.20	7.29	0.00
2020/12/22 19:00:00.00	73.19	0.21	7.29	0.00
2020/12/22 20:00:00.00	71.56	0.21	7.30	0.02
2020/12/22 21:00:00.00	71.32	0.22	7.30	0.00
2020/12/22 22:00:00.00	69.28	0.22	7.31	0.00
2020/12/22 23:00:00.00	66.05	0.22	7.32	0.00

最大值	652.57	1.32	7.47	36.45
最小值	57.99	0.18	7.25	0.00
平均值	110.94	0.30	7.34	5.80
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				