北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/24 00:00:00.00	90.84	0.37	7.31	0.00
2020/12/24 01:00:00.00	90.84	0.41	7.30	0.00
2020/12/24 02:00:00.00	90.84	0.43	7.29	0.00
2020/12/24 03:00:00.00	90.84	0.44	7.29	0.00
2020/12/24 04:00:00.00	90.84	0.42	7.31	38.56
2020/12/24 05:00:00.00	90.84	0.36	7.38	12.55
2020/12/24 06:00:00.00	90.84	0.33	7.39	4.37
2020/12/24 07:00:00.00	90.84	0.33	7.42	2.26
2020/12/24 08:00:00.00	90.84	0.35	7.37	11.62
2020/12/24 09:00:00.00	90.84	0.33	7.37	26.70
2020/12/24 10:00:00.00	90.84	0.30	7.34	12.12
2020/12/24 11:00:00.00	90.84	0.30	7.28	56.35
2020/12/24 12:00:00.00	90.84	0.28	7.28	0.10
2020/12/24 13:00:00.00	90.84	0.27	7.30	0.00
2020/12/24 14:00:00.00	109.29	0.28	7.30	0.00
2020/12/24 15:00:00.00	123.00	0.37	7.33	0.00
2020/12/24 16:00:00.00	161.51	0.41	7.33	0.00
2020/12/24 17:00:00.00	166.96	0.44	7.32	0.00
2020/12/24 18:00:00.00	173.66	0.42	7.32	0.00
2020/12/24 19:00:00.00	145.22	0.39	7.31	0.00
2020/12/24 20:00:00.00	109.26	0.34	7.32	0.00
2020/12/24 21:00:00.00	90.49	0.32	7.32	0.23
2020/12/24 22:00:00.00	83.31	0.32	7.32	0.00
2020/12/24 23:00:00.00	93.73	0.35	7.31	0.00
最大值	173.66	0.44	7.42	56.35
最小值	83.31	0.27	7.28	0.00
平均值	105.34	0.36	7.33	6.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				