北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/25 00:00:00.00	107.62	0.38	7.30	0.00
2020/12/25 01:00:00.00	118.06	0.37	7.28	0.01
2020/12/25 02:00:00.00	124.32	0.37	7.26	0.00
2020/12/25 03:00:00.00	112.32	0.43	7.27	8.47
2020/12/25 04:00:00.00	125.64	0.42	7.33	28.81
2020/12/25 05:00:00.00	107.63	0.36	7.37	8.35
2020/12/25 06:00:00.00	90.84	0.36	7.40	5.73
2020/12/25 07:00:00.00	100.63	0.38	7.39	7.01
2020/12/25 08:00:00.00	96.46	0.38	7.44	3.07
2020/12/25 09:00:00.00	87.57	0.36	7.42	32.91
2020/12/25 10:00:00.00	80.95	0.34	7.33	28.24
2020/12/25 11:00:00.00	143.10	0.32	7.33	5.65
2020/12/25 12:00:00.00	670.24	0.31	7.34	0.00
2020/12/25 13:00:00.00	83.39	0.32	7.35	0.00
2020/12/25 14:00:00.00	78.04	0.31	7.36	0.00
2020/12/25 15:00:00.00	84.41	0.35	7.35	0.00
2020/12/25 16:00:00.00	97.19	0.39	7.35	0.00
2020/12/25 17:00:00.00	123.16	0.39	7.33	0.00
2020/12/25 18:00:00.00	125.39	0.38	7.33	0.00
2020/12/25 19:00:00.00	99.98	0.33	7.33	0.13
2020/12/25 20:00:00.00	92.98	0.32	7.33	0.00
2020/12/25 21:00:00.00	79.68	0.32	7.33	0.00
2020/12/25 22:00:00.00	79.36	0.31	7.32	0.00
2020/12/25 23:00:00.00	82.79	0.32	7.31	0.43
最大值	670.24	0.43	7.44	32.91
最小值	78.04	0.31	7.26	0.00
平均值	124.65	0.35	7.34	5.37
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				