北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/16 00:00:00.00	236.57	2.43	7.56	0.00
2021/02/16 01:00:00.00	119.89	2.27	7.59	1.88
2021/02/16 02:00:00.00	103.04	2.46	7.41	5.43
2021/02/16 03:00:00.00	93.99	2.77	7.44	1.44
2021/02/16 04:00:00.00	154.80	2.96	7.53	0.00
2021/02/16 05:00:00.00	184.58	2.94	7.59	0.37
2021/02/16 06:00:00.00	259.02	2.84	7.46	3.67
2021/02/16 07:00:00.00	149.13	3.11	7.42	4.16
2021/02/16 08:00:00.00	93.88	3.39	7.43	4.56
2021/02/16 09:00:00.00	79.19	3.46	7.44	2.90
2021/02/16 10:00:00.00	77.96	3.50	7.48	5.14
2021/02/16 11:00:00.00	50.21	3.73	7.45	4.38
2021/02/16 12:00:00.00	106.10	3.83	7.47	1.76
2021/02/16 13:00:00.00	100.35	3.75	7.48	2.72
2021/02/16 14:00:00.00	105.90	3.71	7.47	4.19
2021/02/16 15:00:00.00	324.99	3.83	7.47	3.85
2021/02/16 16:00:00.00	59.59	3.99	7.48	3.62
2021/02/16 17:00:00.00	64.46	3.99	7.48	4.89
2021/02/16 18:00:00.00	71.78	4.02	7.49	2.62
2021/02/16 19:00:00.00	406.27	4.11	7.57	0.25
2021/02/16 20:00:00.00	121.21	4.04	7.53	1.87
2021/02/16 21:00:00.00	73.64	4.16	7.59	0.58
2021/02/16 22:00:00.00	56.48	4.10	7.51	5.84
2021/02/16 23:00:00.00	218.07	4.36	7.57	0.04
最大值	406.27	4.36	7.59	5.84
最小值	50.21	2.27	7.41	0.00
平均值	137.96	3.49	7.50	2.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				