北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/17 00:00:00.00	121.20	4.25	7.63	0.00
2021/02/17 01:00:00.00	62.24	4.12	7.67	0.91
2021/02/17 02:00:00.00	131.60	4.03	7.51	5.49
2021/02/17 03:00:00.00	370.63	4.29	7.54	0.38
2021/02/17 04:00:00.00	98.01	4.44	7.50	7.47
2021/02/17 05:00:00.00	446.12	4.57	7.52	5.77
2021/02/17 06:00:00.00	86.24	4.77	7.47	9.78
2021/02/17 07:00:00.00	138.46	5.41	7.36	5.49
2021/02/17 08:00:00.00	86.39	5.83	7.39	3.69
2021/02/17 09:00:00.00	71.78	5.72	7.41	1.73
2021/02/17 10:00:00.00	91.32	5.59	7.41	4.86
2021/02/17 11:00:00.00	383.34	5.39	7.42	3.85
2021/02/17 12:00:00.00	77.33	5.17	7.42	4.17
2021/02/17 13:00:00.00	87.98	5.22	7.44	1.72
2021/02/17 14:00:00.00	102.26	5.28	7.49	0.49
2021/02/17 15:00:00.00	111.75	5.02	7.50	0.84
2021/02/17 16:00:00.00	42.39	3.89	7.46	4.38
2021/02/17 17:00:00.00	39.30	3.61	7.43	4.93
2021/02/17 18:00:00.00	39.30	3.56	7.43	5.36
2021/02/17 19:00:00.00	294.86	3.93	7.44	3.83
2021/02/17 20:00:00.00	319.28	3.63	7.47	3.48
2021/02/17 21:00:00.00	309.44	3.53	7.46	2.33
2021/02/17 22:00:00.00	82.25	4.02	7.50	0.90
2021/02/17 23:00:00.00	57.27	3.40	7.47	4.64
最大值	446.12	5.83	7.67	9.78
最小值	39.30	3.40	7.36	0.00
平均值	152.12	4.53	7.47	3.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				