北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/18 00:00:00.00	55.01	3.29	7.47	5.96
2021/02/18 01:00:00.00	100.67	4.25	7.48	5.73
2021/02/18 02:00:00.00	438.23	4.59	7.49	5.80
2021/02/18 03:00:00.00	49.95	4.62	7.49	5.26
2021/02/18 04:00:00.00	33.79	4.28	7.50	3.86
2021/02/18 05:00:00.00	32.36	4.01	7.50	3.25
2021/02/18 06:00:00.00	30.19	3.90	7.50	3.03
2021/02/18 07:00:00.00	27.11	3.88	7.50	4.67
2021/02/18 08:00:00.00	46.92	3.74	7.49	5.90
2021/02/18 09:00:00.00	47.37	3.55	7.52	0.89
2021/02/18 10:00:00.00	114.17	3.40	7.59	0.29
2021/02/18 11:00:00.00	409.75	3.29	7.48	9.21
2021/02/18 12:00:00.00	342.51	3.28	7.48	3.84
2021/02/18 13:00:00.00	46.99	3.17	7.48	3.03
2021/02/18 14:00:00.00	75.46	3.03	7.48	4.53
2021/02/18 15:00:00.00	236.47	3.00	7.47	4.98
2021/02/18 16:00:00.00	49.04	2.75	7.47	5.38
2021/02/18 17:00:00.00	94.41	2.81	7.48	5.16
2021/02/18 18:00:00.00	374.63	2.73	7.50	0.89
2021/02/18 19:00:00.00	54.79	2.33	7.55	0.78
2021/02/18 20:00:00.00	213.12	2.24	7.49	4.56
2021/02/18 21:00:00.00	97.50	2.44	7.47	5.65
2021/02/18 22:00:00.00	65.88	2.43	7.47	3.82
2021/02/18 23:00:00.00	269.02	2.44	7.46	5.68
最大值	438.23	4.62	7.59	9.21
最小值	27.11	2.24	7.46	0.29
平均值	137.72	3.31	7.49	4.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				