北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/19 00:00:00.00	46.52	2.47	7.45	6.08
2021/02/19 01:00:00.00	112.50	2.36	7.45	6.41
2021/02/19 02:00:00.00	35.72	2.28	7.44	6.10
2021/02/19 03:00:00.00	159.72	2.26	7.44	5.92
2021/02/19 04:00:00.00	52.70	2.14	7.44	6.13
2021/02/19 05:00:00.00	102.36	2.01	7.44	6.54
2021/02/19 06:00:00.00	115.79	1.91	7.45	5.44
2021/02/19 07:00:00.00	276.84	1.81	7.46	4.13
2021/02/19 08:00:00.00	44.42	1.71	7.47	1.44
2021/02/19 09:00:00.00	133.93	1.61	7.46	3.80
2021/02/19 10:00:00.00	393.81	1.61	7.44	5.44
2021/02/19 11:00:00.00	57.53	1.64	7.43	5.87
2021/02/19 12:00:00.00	75.55	1.58	7.41	6.01
2021/02/19 13:00:00.00	34.67	1.46	7.41	5.99
2021/02/19 14:00:00.00	54.32	1.35	7.41	6.14
2021/02/19 15:00:00.00	71.74	1.25	7.32	6.68
2021/02/19 16:00:00.00	80.16	2.44	7.10	4.62
2021/02/19 17:00:00.00	125.16	2.90	7.14	2.68
2021/02/19 18:00:00.00	41.09	2.61	7.20	1.19
2021/02/19 19:00:00.00	78.58	2.47	7.19	4.00
2021/02/19 20:00:00.00	138.36	2.31	7.21	1.88
2021/02/19 21:00:00.00	45.52	2.17	7.21	5.58
2021/02/19 22:00:00.00	178.55	1.99	7.23	5.26
2021/02/19 23:00:00.00	219.38	1.76	7.25	5.84
最大值	393.81	2.90	7.47	6.68
最小值	34.67	1.25	7.10	1.19
平均值	111.46	2.00	7.35	4.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				