北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/20 00:00:00.00	123.55	1.54	7.27	5.68
2021/02/20 01:00:00.00	104.47	1.46	7.29	5.44
2021/02/20 02:00:00.00	136.76	1.27	7.31	5.42
2021/02/20 03:00:00.00	59.57	1.18	7.32	5.38
2021/02/20 04:00:00.00	109.85	1.14	7.33	5.52
2021/02/20 05:00:00.00	63.50	1.05	7.33	5.06
2021/02/20 06:00:00.00	104.46	0.97	7.34	5.21
2021/02/20 07:00:00.00	92.05	0.91	7.35	5.85
2021/02/20 08:00:00.00	56.10	0.87	7.35	4.69
2021/02/20 09:00:00.00	88.69	0.83	7.38	1.51
2021/02/20 10:00:00.00	127.97	0.77	7.44	1.37
2021/02/20 11:00:00.00	113.67	0.74	7.36	4.88
2021/02/20 12:00:00.00	49.53	0.75	7.34	5.64
2021/02/20 13:00:00.00	79.17	0.73	7.34	6.21
2021/02/20 14:00:00.00	86.87	0.69	7.34	5.41
2021/02/20 15:00:00.00	240.13	0.64	7.35	5.78
2021/02/20 16:00:00.00	129.13	0.62	7.35	5.57
2021/02/20 17:00:00.00	224.42	0.61	7.38	2.65
2021/02/20 18:00:00.00	94.08	0.57	7.43	1.76
2021/02/20 19:00:00.00	29.39	0.56	7.39	4.23
2021/02/20 20:00:00.00	20.47	0.55	7.43	0.16
2021/02/20 21:00:00.00	72.51	0.52	7.45	4.92
2021/02/20 22:00:00.00	87.64	0.53	7.35	10.06
2021/02/20 23:00:00.00	53.70	0.52	7.37	15.01
最大值	240.13	1.54	7.45	15.01
最小值	20.47	0.52	7.27	0.16
平均值	97.82	0.84	7.36	5.14
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				