北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/21 00:00:00.00	112.86	0.50	7.37	14.60
2021/02/21 01:00:00.00	92.32	0.47	7.39	6.83
2021/02/21 02:00:00.00	17.26	0.44	7.40	6.43
2021/02/21 03:00:00.00	37.97	0.42	7.40	5.69
2021/02/21 04:00:00.00	51.16	0.40	7.40	5.56
2021/02/21 05:00:00.00	21.81	0.33	7.40	5.52
2021/02/21 06:00:00.00	17.87	0.30	7.41	5.25
2021/02/21 07:00:00.00	16.68	0.27	7.41	5.43
2021/02/21 08:00:00.00	17.03	0.24	7.41	4.62
2021/02/21 09:00:00.00	44.54	0.26	7.44	1.66
2021/02/21 10:00:00.00	26.21	0.25	7.56	0.23
2021/02/21 11:00:00.00	17.79	0.25	7.62	0.37
2021/02/21 12:00:00.00	19.70	0.22	7.41	5.15
2021/02/21 13:00:00.00	38.94	0.21	7.40	5.55
2021/02/21 14:00:00.00	60.47	0.19	7.40	5.88
2021/02/21 15:00:00.00	68.13	0.19	7.40	6.02
2021/02/21 16:00:00.00	75.08	0.20	7.41	9.85
2021/02/21 17:00:00.00	60.37	0.17	7.41	16.20
2021/02/21 18:00:00.00	29.15	0.18	7.41	32.12
2021/02/21 19:00:00.00	43.22	0.16	7.39	41.50
2021/02/21 20:00:00.00	108.66	0.18	7.36	30.55
2021/02/21 21:00:00.00	189.95	0.21	7.37	0.23
2021/02/21 22:00:00.00	95.87	0.22	7.38	0.15
2021/02/21 23:00:00.00	59.38	0.20	7.40	0.00
最大值	189.95	0.50	7.62	41.50
最小值	16.68	0.16	7.36	0.00
平均值	55.10	0.27	7.41	8.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				