北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/22 00:00:00.00	64.55	0.20	7.41	0.00
2021/02/22 01:00:00.00	81.19	0.19	7.41	0.00
2021/02/22 02:00:00.00	89.47	0.18	7.41	0.00
2021/02/22 03:00:00.00	34.07	0.21	7.41	0.05
2021/02/22 04:00:00.00	89.04	0.24	7.41	37.39
2021/02/22 05:00:00.00	20.47	0.22	7.43	17.94
2021/02/22 06:00:00.00	52.86	0.20	7.45	5.14
2021/02/22 07:00:00.00	55.62	0.21	7.45	5.01
2021/02/22 08:00:00.00	111.58	0.24	7.46	4.47
2021/02/22 09:00:00.00	111.58	0.20	7.48	14.21
2021/02/22 10:00:00.00	111.58	0.20	7.47	24.81
2021/02/22 11:00:00.00	111.58	0.19	7.43	0.00
2021/02/22 12:00:00.00	104.63	0.15	7.41	0.78
2021/02/22 13:00:00.00	104.14	0.16	7.40	0.00
2021/02/22 14:00:00.00	16.15	0.18	7.39	0.00
2021/02/22 15:00:00.00	66.86	0.19	7.39	0.00
2021/02/22 16:00:00.00	217.58	0.21	7.38	0.00
2021/02/22 17:00:00.00	192.81	0.20	7.38	0.00
2021/02/22 18:00:00.00	124.28	0.24	7.39	0.00
2021/02/22 19:00:00.00	27.42	0.25	7.40	0.00
2021/02/22 20:00:00.00	47.53	0.25	7.39	0.00
2021/02/22 21:00:00.00	59.29	0.23	7.39	0.18
2021/02/22 22:00:00.00	22.45	0.22	7.39	0.00
2021/02/22 23:00:00.00	32.47	0.25	7.39	0.05
最大值	217.58	0.25	7.48	37.39
最小值	16.15	0.15	7.38	0.00
平均值	81.22	0.21	7.41	4.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				