北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/23 00:00:00.00	108.95	0.27	7.39	0.10
2021/02/23 01:00:00.00	97.37	0.28	7.39	0.28
2021/02/23 02:00:00.00	92.64	0.30	7.39	0.44
2021/02/23 03:00:00.00	35.18	0.32	7.39	0.09
2021/02/23 04:00:00.00	14.85	0.32	7.39	0.00
2021/02/23 05:00:00.00	41.03	0.32	7.38	8.00
2021/02/23 06:00:00.00	223.44	0.32	7.38	26.52
2021/02/23 07:00:00.00	55.68	0.32	7.37	39.20
2021/02/23 08:00:00.00	54.87	0.32	7.38	38.96
2021/02/23 09:00:00.00	20.21	0.32	7.36	51.78
2021/02/23 10:00:00.00	11.52	0.32	7.36	65.90
2021/02/23 11:00:00.00	52.77	0.42	7.36	12.62
2021/02/23 12:00:00.00	55.39	0.34	7.35	0.00
2021/02/23 13:00:00.00	133.78	0.32	7.34	0.00
2021/02/23 14:00:00.00	42.68	0.32	7.35	0.00
2021/02/23 15:00:00.00	34.72	0.34	7.36	0.00
2021/02/23 16:00:00.00	69.82	0.34	7.37	2.69
2021/02/23 17:00:00.00	51.59	0.32	7.37	0.19
2021/02/23 18:00:00.00	61.71	0.34	7.37	0.07
2021/02/23 19:00:00.00	69.27	0.36	7.37	1.19
2021/02/23 20:00:00.00	159.28	0.36	7.37	0.35
2021/02/23 21:00:00.00	53.79	0.37	7.32	2.11
2021/02/23 22:00:00.00	54.30	0.40	7.34	3.42
2021/02/23 23:00:00.00	52.28	0.41	7.35	1.19
最大值	223.44	0.42	7.39	65.90
最小值	11.52	0.27	7.32	0.00
平均值	68.63	0.33	7.37	10.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				