北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/24 00:00:00.00	48.78	0.43	7.36	1.41
2021/02/24 01:00:00.00	51.67	0.43	7.37	0.20
2021/02/24 02:00:00.00	38.40	0.41	7.37	0.87
2021/02/24 03:00:00.00	38.77	0.42	7.38	0.21
2021/02/24 04:00:00.00	39.33	0.44	7.38	0.00
2021/02/24 05:00:00.00	53.02	0.44	7.39	0.00
2021/02/24 06:00:00.00	66.62	0.45	7.39	31.50
2021/02/24 07:00:00.00	47.91	0.41	7.42	15.90
2021/02/24 08:00:00.00	38.85	0.41	7.44	17.32
2021/02/24 09:00:00.00	44.30	0.42	7.47	34.73
2021/02/24 10:00:00.00	37.35	0.40	7.47	42.82
2021/02/24 11:00:00.00	43.58	0.41	7.40	63.02
2021/02/24 12:00:00.00	42.81	0.40	7.39	0.00
2021/02/24 13:00:00.00	51.21	0.39	7.39	0.00
2021/02/24 14:00:00.00	41.21	0.41	7.38	0.00
2021/02/24 15:00:00.00	35.76	0.43	7.28	0.00
2021/02/24 16:00:00.00	36.30	1.32	7.02	0.00
2021/02/24 17:00:00.00	57.13	1.60	7.04	0.00
2021/02/24 18:00:00.00	45.90	1.56	7.05	0.02
2021/02/24 19:00:00.00	50.87	1.51	7.06	0.00
2021/02/24 20:00:00.00	49.96	1.45	7.08	0.00
2021/02/24 21:00:00.00	54.15	1.39	7.10	0.00
2021/02/24 22:00:00.00	58.99	1.33	7.12	0.00
2021/02/24 23:00:00.00	56.21	1.31	7.14	0.00
最大值	66.62	1.60	7.47	63.02
最小值	35.76	0.39	7.02	0.00
平均值	47.05	0.76	7.29	8.67
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				