北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/26 00:00:00.00	54.90	0.81	7.24	0.00
2021/02/26 01:00:00.00	50.86	0.85	7.23	0.00
2021/02/26 02:00:00.00	32.82	0.91	7.22	0.00
2021/02/26 03:00:00.00	62.08	0.97	7.21	0.00
2021/02/26 04:00:00.00	53.25	1.06	7.20	0.00
2021/02/26 05:00:00.00	51.11	1.10	7.20	0.00
2021/02/26 06:00:00.00	59.09	1.14	7.20	8.91
2021/02/26 07:00:00.00	52.61	1.07	7.23	24.24
2021/02/26 08:00:00.00	53.26	0.98	7.26	33.71
2021/02/26 09:00:00.00	56.68	0.92	7.29	38.22
2021/02/26 10:00:00.00	53.78	0.86	7.27	57.33
2021/02/26 11:00:00.00	53.09	0.88	7.22	64.75
2021/02/26 12:00:00.00	60.10	0.85	7.23	71.21
2021/02/26 13:00:00.00	53.43	0.85	7.24	75.78
2021/02/26 14:00:00.00	55.76	0.81	7.25	30.88
2021/02/26 15:00:00.00	59.00	0.79	7.26	0.00
2021/02/26 16:00:00.00	70.67	0.80	7.27	0.00
2021/02/26 17:00:00.00	69.42	0.78	7.29	0.00
2021/02/26 18:00:00.00	52.59	0.77	7.30	0.00
2021/02/26 19:00:00.00	34.31	0.77	7.30	0.00
2021/02/26 20:00:00.00	53.70	0.75	7.29	0.00
2021/02/26 21:00:00.00	48.48	0.73	7.29	0.00
2021/02/26 22:00:00.00	48.69	0.74	7.26	0.00
2021/02/26 23:00:00.00	51.63	0.77	7.25	0.00

最大值	70.67	1.14	7.30	75.78
最小值	32.82	0.73	7.20	0.00
平均值	53.80	0.87	7.25	16.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				