北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/02/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/02/28 00:00:00.00	53.28	0.64	7.29	6.00
2021/02/28 01:00:00.00	56.43	0.63	7.30	5.80
2021/02/28 02:00:00.00	54.82	0.60	7.30	5.67
2021/02/28 03:00:00.00	83.04	0.60	7.31	5.53
2021/02/28 04:00:00.00	58.01	0.59	7.31	5.78
2021/02/28 05:00:00.00	56.18	0.58	7.31	5.44
2021/02/28 06:00:00.00	42.80	0.59	7.32	5.56
2021/02/28 07:00:00.00	41.73	0.60	7.32	5.26
2021/02/28 08:00:00.00	55.96	0.57	7.33	4.70
2021/02/28 09:00:00.00	52.36	0.55	7.35	2.04
2021/02/28 10:00:00.00	24.32	0.54	7.38	2.05
2021/02/28 11:00:00.00	50.12	0.54	7.34	4.35
2021/02/28 12:00:00.00	41.59	0.55	7.32	5.13
2021/02/28 13:00:00.00	45.56	0.56	7.32	5.76
2021/02/28 14:00:00.00	45.31	0.55	7.33	5.70
2021/02/28 15:00:00.00	48.62	0.55	7.33	5.70
2021/02/28 16:00:00.00	49.42	0.55	7.34	5.56
2021/02/28 17:00:00.00	46.83	0.55	7.35	5.04
2021/02/28 18:00:00.00	41.98	0.55	7.37	1.68
2021/02/28 19:00:00.00	53.55	0.54	7.45	0.90
2021/02/28 20:00:00.00	53.86	0.51	7.37	4.99
2021/02/28 21:00:00.00	43.97	0.51	7.35	5.45
2021/02/28 22:00:00.00	52.58	0.50	7.35	15.79
2021/02/28 23:00:00.00	51.91	0.51	7.31	29.46

最大值	83.04	0.64	7.45	29.46
最小值	24.32	0.50	7.29	0.90
平均值	50.18	0.56	7.34	6.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				