北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/26 00:00:00.00	83.84	0.35	7.31	0.00
2020/12/26 01:00:00.00	105.26	0.38	7.29	0.00
2020/12/26 02:00:00.00	118.85	0.41	7.28	4.14
2020/12/26 03:00:00.00	122.25	0.39	7.28	48.44
2020/12/26 04:00:00.00	103.91	0.35	7.35	13.45
2020/12/26 05:00:00.00	81.83	0.33	7.36	5.62
2020/12/26 06:00:00.00	74.41	0.32	7.36	4.65
2020/12/26 07:00:00.00	83.48	0.32	7.39	2.40
2020/12/26 08:00:00.00	79.69	0.35	7.35	3.87
2020/12/26 09:00:00.00	84.22	0.35	7.39	2.59
2020/12/26 10:00:00.00	92.30	0.32	7.36	6.26
2020/12/26 11:00:00.00	73.00	0.31	7.36	7.69
2020/12/26 12:00:00.00	74.49	0.30	7.37	19.09
2020/12/26 13:00:00.00	73.04	0.28	7.37	33.06
2020/12/26 14:00:00.00	66.31	0.32	7.37	36.58
2020/12/26 15:00:00.00	101.37	0.48	7.37	40.66
2020/12/26 16:00:00.00	213.17	0.47	7.38	44.73
2020/12/26 17:00:00.00	136.78	0.40	7.38	31.64
2020/12/26 18:00:00.00	100.99	0.37	7.36	20.40
2020/12/26 19:00:00.00	100.89	0.34	7.35	19.05
2020/12/26 20:00:00.00	84.96	0.43	7.33	1.72
2020/12/26 21:00:00.00	77.06	0.47	7.31	0.00
2020/12/26 22:00:00.00	160.67	0.35	7.32	0.00
2020/12/26 23:00:00.00	659.65	0.30	7.34	1.42
最大值	659.65	0.48	7.39	48.44
最小值	66.31	0.28	7.28	0.00
平均值	123.02	0.36	7.35	14.48
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				