北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/27 00:00:00.00	72.45	0.29	7.34	32.74
2020/12/27 01:00:00.00	65.22	0.28	7.35	31.28
2020/12/27 02:00:00.00	66.65	0.27	7.37	47.40
2020/12/27 03:00:00.00	67.24	0.27	7.44	11.75
2020/12/27 04:00:00.00	62.55	0.28	7.52	0.17
2020/12/27 05:00:00.00	69.24	0.26	7.59	0.39
2020/12/27 06:00:00.00	71.27	0.26	7.62	0.05
2020/12/27 07:00:00.00	69.19	0.24	7.67	0.00
2020/12/27 08:00:00.00	61.28	0.24	7.72	0.00
2020/12/27 09:00:00.00	66.92	0.24	7.75	0.00
2020/12/27 10:00:00.00	64.99	0.23	7.76	0.34
2020/12/27 11:00:00.00	79.21	0.23	7.70	0.45
2020/12/27 12:00:00.00	62.36	0.21	7.55	3.05
2020/12/27 13:00:00.00	67.12	0.22	7.45	4.98
2020/12/27 14:00:00.00	65.90	0.23	7.43	5.97
2020/12/27 15:00:00.00	71.08	0.23	7.43	6.23
2020/12/27 16:00:00.00	77.84	0.22	7.43	6.38
2020/12/27 17:00:00.00	69.48	0.24	7.45	5.58
2020/12/27 18:00:00.00	66.43	0.24	7.45	9.27
2020/12/27 19:00:00.00	71.83	0.24	7.44	13.97
2020/12/27 20:00:00.00	73.65	0.24	7.43	17.59
2020/12/27 21:00:00.00	74.58	0.24	7.43	25.77
2020/12/27 22:00:00.00	74.88	0.26	7.38	24.51
2020/12/27 23:00:00.00	106.75	0.40	7.32	2.46
最大值	106.75	0.40	7.76	47.40
最小值	61.28	0.21	7.32	0.00
平均值	70.76	0.25	7.50	10.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				