北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/12/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/12/29 00:00:00.00	115.95	0.58	7.29	0.00
2020/12/29 01:00:00.00	96.22	0.59	7.31	33.21
2020/12/29 02:00:00.00	112.07	0.59	7.35	7.58
2020/12/29 03:00:00.00	113.73	0.60	7.35	5.33
2020/12/29 04:00:00.00	114.75	0.61	7.36	5.72
2020/12/29 05:00:00.00	100.88	0.64	7.36	5.92
2020/12/29 06:00:00.00	106.79	0.66	7.35	6.00
2020/12/29 07:00:00.00	112.07	0.66	7.35	6.12
2020/12/29 08:00:00.00	111.31	0.67	7.36	4.91
2020/12/29 09:00:00.00	110.99	0.66	7.36	2.95
2020/12/29 10:00:00.00	100.90	0.69	7.37	2.52
2020/12/29 11:00:00.00	98.80	0.72	7.32	18.76
2020/12/29 12:00:00.00	115.77	0.71	7.29	14.23
2020/12/29 13:00:00.00	119.67	0.71	7.28	0.65
2020/12/29 14:00:00.00	122.35	0.72	7.27	0.00
2020/12/29 15:00:00.00	111.75	0.72	7.28	0.00
2020/12/29 16:00:00.00	118.23	0.78	7.28	0.00
2020/12/29 17:00:00.00	132.55	0.82	7.27	0.00
2020/12/29 18:00:00.00	122.69	0.79	7.26	0.00
2020/12/29 19:00:00.00	103.93	0.78	7.28	0.00
2020/12/29 20:00:00.00	106.59	0.78	7.29	0.00
2020/12/29 21:00:00.00	105.92	0.81	7.28	0.01
2020/12/29 22:00:00.00	102.70	0.82	7.29	0.00
2020/12/29 23:00:00.00	105.90	0.83	7.28	0.01
最大值	132.55	0.83	7.37	33.21
最小值	96.22	0.58	7.26	0.00
平均值	110.94	0.71	7.31	4.75
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				