北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/01 00:00:00.00	72.51	0.71	7.41	0.01
2021/01/01 01:00:00.00	81.09	0.74	7.41	0.00
2021/01/01 02:00:00.00	79.47	0.79	7.41	0.46
2021/01/01 03:00:00.00	82.63	0.80	7.42	19.50
2021/01/01 04:00:00.00	99.06	0.80	7.47	13.79
2021/01/01 05:00:00.00	100.04	0.80	7.47	5.28
2021/01/01 06:00:00.00	98.63	0.80	7.46	6.19
2021/01/01 07:00:00.00	93.52	0.80	7.51	0.60
2021/01/01 08:00:00.00	93.85	0.79	7.50	4.98
2021/01/01 09:00:00.00	86.48	0.80	7.46	5.15
2021/01/01 10:00:00.00	83.21	0.78	7.47	3.90
2021/01/01 11:00:00.00	89.37	0.78	7.50	1.88
2021/01/01 12:00:00.00	83.88	0.76	7.59	0.71
2021/01/01 13:00:00.00	87.64	0.23	7.78	0.19
2021/01/01 14:00:00.00	38.65	0.01	7.78	0.00
2021/01/01 15:00:00.00	27.98	0.45	7.51	3.61
2021/01/01 16:00:00.00	76.28	0.72	7.45	5.19
2021/01/01 17:00:00.00	76.88	0.74	7.45	5.67
2021/01/01 18:00:00.00	76.13	0.78	7.45	6.17
2021/01/01 19:00:00.00	83.64	0.89	7.46	6.10
2021/01/01 20:00:00.00	109.84	0.97	7.46	4.78
2021/01/01 21:00:00.00	158.27	0.88	7.46	4.57
2021/01/01 22:00:00.00	141.32	0.78	7.46	3.16
2021/01/01 23:00:00.00	128.53	0.71	7.50	1.29
最大值	158.27	0.97	7.78	19.50
最小值	27.98	0.01	7.41	0.00
平均值	89.54	0.72	7.49	4.30
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				