北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/02 00:00:00.00	117.06	0.61	7.55	0.87
2021/01/02 01:00:00.00	79.07	0.48	7.60	0.70
2021/01/02 02:00:00.00	75.74	0.42	7.62	0.26
2021/01/02 03:00:00.00	77.49	0.32	7.67	0.18
2021/01/02 04:00:00.00	58.06	0.22	7.69	0.18
2021/01/02 05:00:00.00	49.85	0.14	7.70	0.19
2021/01/02 06:00:00.00	48.30	0.09	7.70	0.20
2021/01/02 07:00:00.00	44.39	0.06	7.69	0.20
2021/01/02 08:00:00.00	42.52	0.04	7.68	0.14
2021/01/02 09:00:00.00	44.47	0.03	7.59	3.27
2021/01/02 10:00:00.00	53.77	0.33	7.47	4.09
2021/01/02 11:00:00.00	75.68	0.68	7.48	2.02
2021/01/02 12:00:00.00	94.82	0.83	7.53	0.96
2021/01/02 13:00:00.00	107.02	0.83	7.58	0.50
2021/01/02 14:00:00.00	108.82	0.82	7.63	0.44
2021/01/02 15:00:00.00	84.49	0.79	7.71	0.00
2021/01/02 16:00:00.00	89.03	0.77	7.79	0.00
2021/01/02 17:00:00.00	89.64	0.76	7.87	0.00
2021/01/02 18:00:00.00	76.09	0.75	7.93	0.00
2021/01/02 19:00:00.00	81.21	0.75	7.97	0.00
2021/01/02 20:00:00.00	82.48	0.73	8.02	0.00
2021/01/02 21:00:00.00	67.46	0.72	8.05	0.00
2021/01/02 22:00:00.00	84.71	0.74	8.08	0.00
2021/01/02 23:00:00.00	85.01	0.73	8.11	0.00

最大值	117.06	0.83	8.11	4.09
最小值	42.52	0.03	7.47	0.00
平均值	75.72	0.53	7.74	0.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				