北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/04 00:00:00.00	73.81	0.27	8.03	0.00
2021/01/04 01:00:00.00	59.25	0.28	8.06	0.00
2021/01/04 02:00:00.00	60.89	0.28	8.08	0.00
2021/01/04 03:00:00.00	64.32	0.28	8.10	0.00
2021/01/04 04:00:00.00	61.61	0.27	8.11	0.00
2021/01/04 05:00:00.00	63.48	0.27	8.13	0.00
2021/01/04 06:00:00.00	57.39	0.28	8.14	0.00
2021/01/04 07:00:00.00	74.87	0.27	8.15	0.00
2021/01/04 08:00:00.00	56.57	0.27	8.15	0.00
2021/01/04 09:00:00.00	60.70	0.27	8.16	0.00
2021/01/04 10:00:00.00	60.99	0.26	8.17	0.00
2021/01/04 11:00:00.00	58.57	0.27	8.18	0.00
2021/01/04 12:00:00.00	58.80	0.27	8.18	0.00
2021/01/04 13:00:00.00	62.86	0.27	8.19	0.00
2021/01/04 14:00:00.00	60.46	0.26	8.20	0.00
2021/01/04 15:00:00.00	67.31	0.26	8.21	0.00
2021/01/04 16:00:00.00	63.03	0.26	8.21	0.01
2021/01/04 17:00:00.00	59.63	0.26	7.74	2.17
2021/01/04 18:00:00.00	71.47	0.47	7.39	3.76
2021/01/04 19:00:00.00	84.79	0.67	7.35	4.72
2021/01/04 20:00:00.00	75.43	0.77	7.36	5.00
2021/01/04 21:00:00.00	90.24	0.96	7.39	3.75
2021/01/04 22:00:00.00	137.01	1.00	7.39	2.87
2021/01/04 23:00:00.00	144.92	1.04	7.30	7.62

最大值	144.92	1.04	8.21	7.62
最小值	56.57	0.26	7.30	0.00
平均值	72.02	0.41	7.93	1.25
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				