北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/06 00:00:00.00	120.79	8.05	7.28	0.00
2021/01/06 01:00:00.00	141.48	7.90	7.27	0.00
2021/01/06 02:00:00.00	128.67	7.65	7.27	0.00
2021/01/06 03:00:00.00	117.36	7.54	7.27	0.00
2021/01/06 04:00:00.00	117.11	7.32	7.27	0.00
2021/01/06 05:00:00.00	123.86	6.98	7.28	0.07
2021/01/06 06:00:00.00	127.55	6.91	7.32	26.85
2021/01/06 07:00:00.00	111.47	6.83	7.35	18.88
2021/01/06 08:00:00.00	112.25	6.53	7.35	23.99
2021/01/06 09:00:00.00	106.15	6.35	7.29	8.88
2021/01/06 10:00:00.00	104.59	6.14	7.24	0.00
2021/01/06 11:00:00.00	102.13	5.99	7.24	0.00
2021/01/06 12:00:00.00	105.99	7.39	7.25	0.00
2021/01/06 13:00:00.00	103.11	8.27	7.23	2.65
2021/01/06 14:00:00.00	116.16	7.90	7.22	20.29
2021/01/06 15:00:00.00	119.56	7.68	7.23	47.53
2021/01/06 16:00:00.00	177.38	7.68	7.25	22.18
2021/01/06 17:00:00.00	725.81	7.68	7.27	0.00
2021/01/06 18:00:00.00	88.01	7.70	7.27	0.00
2021/01/06 19:00:00.00	88.90	7.53	7.28	0.00
2021/01/06 20:00:00.00	84.74	7.38	7.29	0.00
2021/01/06 21:00:00.00	87.75	7.21	7.30	0.00
2021/01/06 22:00:00.00	91.73	6.87	7.31	0.00
2021/01/06 23:00:00.00	94.47	6.61	7.32	0.00

最大值	725.81	8.27	7.35	47.53
最小值	84.74	5.99	7.22	0.00
平均值	137.38	7.25	7.28	7.14
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				