北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/07 00:00:00.00	87.78	6.24	7.33	0.00
2021/01/07 01:00:00.00	80.87	6.01	7.34	0.00
2021/01/07 02:00:00.00	85.30	5.58	7.35	0.00
2021/01/07 03:00:00.00	83.09	5.31	7.35	0.00
2021/01/07 04:00:00.00	89.56	5.07	7.36	0.00
2021/01/07 05:00:00.00	84.25	4.59	7.37	7.42
2021/01/07 06:00:00.00	90.63	4.41	7.40	36.14
2021/01/07 07:00:00.00	79.74	4.36	7.43	1.55
2021/01/07 08:00:00.00	86.73	4.20	7.42	0.01
2021/01/07 09:00:00.00	87.58	3.93	7.40	0.00
2021/01/07 10:00:00.00	88.22	3.88	7.41	0.00
2021/01/07 11:00:00.00	74.81	3.89	7.41	12.96
2021/01/07 12:00:00.00	74.81	3.89	7.41	52.51
2021/01/07 13:00:00.00	74.81	3.89	7.40	20.68
2021/01/07 14:00:00.00	74.81	3.89	7.41	15.92
2021/01/07 15:00:00.00	74.81	3.02	7.41	8.35
2021/01/07 16:00:00.00	76.57	3.28	7.42	11.57
2021/01/07 17:00:00.00	90.74	3.29	7.43	29.41
2021/01/07 18:00:00.00	80.14	3.26	7.44	32.88
2021/01/07 19:00:00.00	84.94	3.22	7.44	32.82
2021/01/07 20:00:00.00	80.49	3.06	7.44	9.67
2021/01/07 21:00:00.00	83.23	2.90	7.45	0.00
2021/01/07 22:00:00.00	80.80	2.80	7.45	0.07
2021/01/07 23:00:00.00	87.53	2.75	7.45	0.06

最大值	90.74	6.24	7.45	52.51
最小值	74.81	2.75	7.33	0.00
平均值	82.59	4.03	7.40	11.34
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				