北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/08 00:00:00.00	81.89	2.59	7.46	0.00
2021/01/08 01:00:00.00	81.68	2.10	7.47	7.07
2021/01/08 02:00:00.00	97.33	1.82	7.47	32.59
2021/01/08 03:00:00.00	93.58	1.80	7.46	35.25
2021/01/08 04:00:00.00	111.95	1.69	7.45	26.99
2021/01/08 05:00:00.00	115.28	1.54	7.45	4.46
2021/01/08 06:00:00.00	116.46	1.50	7.43	0.00
2021/01/08 07:00:00.00	114.47	1.50	7.41	0.00
2021/01/08 08:00:00.00	120.11	1.50	7.43	0.00
2021/01/08 09:00:00.00	124.33	1.36	7.43	0.00
2021/01/08 10:00:00.00	103.65	1.26	7.42	0.00
2021/01/08 11:00:00.00	94.73	1.19	7.41	0.00
2021/01/08 12:00:00.00	96.20	1.13	7.40	0.00
2021/01/08 13:00:00.00	99.00	1.08	7.39	0.00
2021/01/08 14:00:00.00	91.99	1.06	7.38	0.00
2021/01/08 15:00:00.00	83.00	1.06	7.37	0.00
2021/01/08 16:00:00.00	104.65	1.06	7.36	0.00
2021/01/08 17:00:00.00	96.36	1.05	7.36	0.00
2021/01/08 18:00:00.00	95.79	1.02	7.35	0.00
2021/01/08 19:00:00.00	96.12	1.03	7.34	0.00
2021/01/08 20:00:00.00	95.11	1.01	7.33	0.00
2021/01/08 21:00:00.00	90.48	0.95	7.33	0.00
2021/01/08 22:00:00.00	89.08	0.96	7.23	0.00
2021/01/08 23:00:00.00	132.62	1.53	7.28	0.00
最大值	132.62	2.59	7.47	35.25
最小值	81.68	0.95	7.23	0.00
平均值	101.08	1.37	7.39	4.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				