北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/01/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/01/09 00:00:00.00	439.81	1.47	7.32	0.00
2021/01/09 01:00:00.00	151.91	1.37	7.35	0.00
2021/01/09 02:00:00.00	167.40	1.37	7.36	0.00
2021/01/09 03:00:00.00	153.65	1.36	7.37	0.00
2021/01/09 04:00:00.00	147.02	1.29	7.37	0.00
2021/01/09 05:00:00.00	124.75	1.28	7.36	0.00
2021/01/09 06:00:00.00	116.46	1.60	7.35	0.00
2021/01/09 07:00:00.00	161.68	1.71	7.34	0.00
2021/01/09 08:00:00.00	142.49	1.73	7.33	0.00
2021/01/09 09:00:00.00	161.76	1.48	7.36	0.00
2021/01/09 10:00:00.00	143.79	1.29	7.37	0.00
2021/01/09 11:00:00.00	123.33	1.24	7.38	0.00
2021/01/09 12:00:00.00	111.00	1.18	7.39	0.06
2021/01/09 13:00:00.00	110.38	1.16	7.39	0.00
2021/01/09 14:00:00.00	105.12	1.19	7.40	0.00
2021/01/09 15:00:00.00	103.48	1.22	7.41	0.00
2021/01/09 16:00:00.00	116.67	1.30	7.42	0.00
2021/01/09 17:00:00.00	119.57	1.34	7.43	0.00
2021/01/09 18:00:00.00	129.46	1.31	7.43	0.00
2021/01/09 19:00:00.00	115.41	1.26	7.43	0.00
2021/01/09 20:00:00.00	102.16	1.26	7.43	0.00
2021/01/09 21:00:00.00	95.15	1.25	7.44	0.00
2021/01/09 22:00:00.00	83.69	1.28	7.44	0.00
2021/01/09 23:00:00.00	104.99	1.31	7.45	0.00
最大值	439.81	1.73	7.45	0.06
最小值	83.69	1.16	7.32	0.00
平均值	138.80	1.34	7.39	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				